

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Ярославской области в Угличском муниципальном районе**  
(ТО Управления Роспотребнадзора по ЯО в УМР)  
152613, г. Углич, Ярославская область, ул. Северная, д. 5

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Головинская средняя общеобразовательная школа  
Ярославская область, Угличский район, д. Головино

**Предписание № 53  
об устранении выявленных нарушений**

«14» февраля 2022 г.

г. Углич

При обследовании объекта, рассмотрении документов, Муниципального общеобразовательного учреждения Головинская средняя общеобразовательная школа по адресу Ярославская область, Угличский район, д. Головино (Акт проверки № 37 от 14.02.2022)

Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний /отравлений/ людей:

Школа

**1.** Внутренняя отделка помещений школы имеет дефекты:

- в кабинете изо на стенах краска осыпается, на потолке осыпается побелка;
- в кабинете истории на стенах имеются трещины;
- на потолке и стене второго этажа и этажной лестничной площадки второго этажа имеются плесень и следы протекания атмосферных осадков;
- в кабинете информатики на потолке отсутствует часть руста;
- в кабинете математики потолок в трещинах, побелка на стенах и потолке отслаивается и осыпается;
- в кабинете технологии на стенах и потолке имеются следы плесени, что является нарушением ч.1 ст. 28, ч.3.ст: 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20).

**2.** В кабинете технологии в оконной раме имеется стекло с трещиной, что является нарушением ч.1 ст. 28, ч. 1, ч.3.ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г; п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20

**3.** В кабинетах изо, ин. языка, информатики имеются неисправные лампы, что является нарушением ч.1 ст. 28, ч. 1, ч.3.ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г; п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

**4.** Приготовление дезинфекционного раствора «Жавель Солид» осуществляется с нарушением инструкции: хлор активный в растворе

составил 0,028%, при нормативе 0,15%, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований ФФБУЗ «ЦГ и Э в ЯО в УМР» № 180 и является нарушением ч.1 ст. 28, ч.3.ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г; п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20

5. Уровень искусственной освещенности в кабинете иностранного языка на 3 парте 1 ряда составил 273 лк, при нормативе 300лк, что подтверждается Протоколом измерений ФФБУЗ «ЦГ и Э в ЯО в УМР» № 7/ф и является нарушением ч.1 ст. 28, ч.3.ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г; п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20

#### Столовая школы

6. Отсутствует маркировка на сыр «Голландский», что является нарушением ч.1 ст. 28, ч. 1, ч.3.ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г; п. 2.2, п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

7. В складе пищевых продуктов неисправны все лампы, что является нарушением ч.1 ст. 28, ч. 1, ч.3.ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г; п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

8. Приготовление дезинфекционного раствора «Ника-Хлор» готовят с нарушением инструкции: хлор активный в растворе составил 0,639%, при нормативе 0,015%, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований ФФБУЗ «ЦГ и Э в ЯО в УМР» № 180 и является нарушением ч.1 ст. 28, ч.3.ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г; п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20

9. Нарушается режим мойки и обработки столовой посуды: в смыве, взятом с чашки обнаружены БГКП (бактерии группы кишечной палочки), при нормативе не допускается, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований ФФБУЗ «ЦГ и Э в ЯО в УМР» № 181 и является нарушением ч.1 ст. 28, ч. 1, ч.3.ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г; п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний /отравлений/ людей, **Предлагаю:**

1. Выполнить внутреннюю отделку помещений школы в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20. Срок - 01.02.2023
2. Выполнить остекление окна в кабинете технологии из цельного стекла. Срок - 01.02.2023
3. Все источники искусственного освещения помещений содержать в исправном состоянии.

Срок - 01.02.2023

4. Обеспечить приготовление дезинфекционных растворов в школе и столовой школы в соответствии с инструкцией.

Срок - 01.02.2023

5. Обеспечить уровни искусственной освещенности в помещениях школы в соответствии с нормативными требованиями.

Срок - 01.02.2023

6. Не допускать прием пищевой продукции и пищевого сырья в столовую школы без маркировки.

Срок - 01.02.2023

7. Обеспечить соблюдение режима мойки и обработки столовой посуды в соответствии с нормативными требованиями.

Срок - 01.02.2023


Ответственность за выполнение предложений возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение Головинская средняя общеобразовательная школа.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до «01» февраля 2023 года


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора  
По Ярославской области в Угличском МР:


  
О.Г. Мезина

Главный специалист-эксперт:

  
М.А. Лузанова

Копию настоящего предписания получил:

«15» февраля 2022 г.

  
Т.Г. Гусева