

Информация по исполнению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных при проверке готовности образовательных организаций Угличского муниципального района к новому 2021-2022 учебному году.

№	Наименование ОО	Замечания отдела надзорной деятельности	Отметка об исполнении с указанием принятых мер (предписания по ПП (пункты, которые необходимо исполнить прописать полностью)
1.	МОУ Головинская СОШ	<p>1) Обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных ПП РФ от 02.08.2019 № 1006 п. 24 (в, м) срок выполнения до 01.01.2022</p> <p>2) Не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;</p> <p>3) Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного – п. 30 ППР в РФ;</p> <p>4) Двери (люки) чердачных помещений не закрыты на замок. На дверях (люках) указанных помещений не размещена информация о месте хранения ключей – п. 18 ППР в РФ.</p>	<p>Заключен договор с ФГУП «Охрана» Росгвардии по подключению тревожной кнопки №7605М 20872 от 17.08.2021 г.)</p> <p>Журнал заказан (договор №116/21 от 18.08.2021 г.)</p> <p>Средства индивидуальной защиты (Феникс) для дежурных у входа заказаны (договор №116/21 от 18.08.2021 г.)</p> <p>Люки закрыты, ключи у дежурной, информация о нахождении ключей вывешена</p>


 Директор *А. А. Тусев*