

Исполнение предписаний акта приёмки школы МОУ Головинской СОШ

		Предписание	Исполнение
1.	МОУ Головинская СОШ	- не проведена проверка качества огнезащитной обработки;	Сделана заявка в УО на выделение средств
2.		- не проведены измерения сопротивления молниезащиты;	Сделана заявка в ВДПО на составление смет
3.		-нет легкооткрывающегося запора на двери запасного выхода из мастерской;	Выполнено
4.		- не предусмотрена блокировка вентиляции при сработке АПС	Сделана заявка в ВДПО на составление смет
5.		- отсутствие кнопки тревожной сигнализации в зданиях спортзала и дошкольной группы.	В дошкольной группе считаю не целесообразным, так как в 2021 году дошкольная группа будет переведена в здание школы Спортзал — поставлен вопрос перед УО УМР

Директор школы.



— Т.Г.Гусева