

Информация по исполнению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных при проверке готовности образовательных организаций Угличского муниципального района к новому 2018-2019 учебному году.

№	Наименование ОО	Замечания отдела надзорной деятельности	Отметка об исполнении (по каждому замечанию в отдельной строке)
1.	МОУ Головинская СОШ	- после ремонта восстановить работоспособность АПС и СОУЭ, расположить огнетушители в соответствии с требованиями пожарной безопасности;	Ремонт не закончен
		- ответственный за пожарную безопасность не прошел обучение по специальным программам по пожарно-техническому минимуму (не представлено удостоверение) (п. 3 ППР в РФ);	Ответственный за пожарную безопасность записан на прохождение обучения по специальным программам по пожарно-техническому минимуму в сентябре 2018 г.
		- в здании детского сада и спортзала огнетушители, отправленные на перезарядку, не заменены соответствующим количеством заряженных огнетушителей (п. 471 ППР в РФ).	В здании детского сада и спортзала огнетушители, вместо отправленных на перезарядку, закуплены и заменены соответствующим количеством заряженных огнетушителей (6 шт.)

Директор школы



Т.Г.Гусева