



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,

E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-76@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Угличскому и Мышкинскому районам Ярославской области
152615, г. Углич, ул. Ярославская, 10/2, телефон 2-13-37 E-mail: ogpnyglich@mail.ru

Предписание N 96/ 1 /1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению Головинская средняя общеобразова-
тельная школа (МОУ Головинская СОШ)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского района Ярославской области по пожарному надзору № 96 от 30.06.2015 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 15 июля 2015 года государственным инспектором Угличского и Мышкинского района Ярославской области по пожарному надзору Стадухиным Александром Олеговичем проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения Головинская средняя общеобразовательная школа, расположенного по адресу: 152640, Ярославская обл., Угличский р-н, д. Головино. Проверка проведена совместно с Гусевой Татьяной Геннадьевной – директором МОУ Головинская СОШ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№п ред писа са- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Общие нарушения				
1.	Разработать и утвердить директором программы первичного и вводного противопожарных инструктажей.	ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, п. 12, 14, 18 Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2015 г.	23.11.2015	+
2.	Разработать и согласовать с территориальным органом государственного пожарного надзора специальные программы по пожарно-техническому минимуму для каждой категории работников.	ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, п. 51, 53, 54 Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2015 г.	23.11.2015	+
3.	Заполнить и вести в полном объеме журнал наличия, периодичности учета и сроков перезарядки огнетушителей.	ППР в РФ п. 478	23.11.2015	+
4.	Обозначить места размещения средств пожарной безопасности (извещатели	ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994; п.п. 1.1, 1.2, 1.6, 2.7 НПБ	23.11.2015	+

	пожарные ручные) знаками пожарной безопасности «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики».	160-97; п.п. 1, 4.3, 5.1.1, Приложение Ж ГОСТ Р 12.4.026-2001; п. 1.12 ГОСТ 12.4.009-83;		
Здание школы				
5.	Закрывать крышкой из негорючих материалов ответвительную электрокоробку в коридоре на 2-го этажа напротив кабинета бухгалтерии – лаборантской физики.	ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; СНиП 3.05.06-85 п. 3.34	23.11.2015	+
6.	Закрывать крышкой из негорючих материалов ответвительную электрокоробку в коридоре на 1-ом этаже (помещение № 38 по техническому паспорту)	ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; СНиП 3.05.06-85 п. 3.34	23.11.2015	+
7.	Организовать проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пресечения противопожарных преград инженерными коммуникациями (отверстие в стене, образовавшиеся в месте пресечения противопожарных преград инженерными коммуникациями (трубами) в коридоре на 1-ом этаже (помещение № 38 по техническому паспорту)).	ППР в РФ п. 22	23.11.2015	+
8.	Организовать проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пресечения противопожарных преград инженерными коммуникациями (отверстие в стене, образовавшиеся в месте пресечения противопожарных преград инженерными коммуникациями (трубами) в кабинете географии на 1-ом этаже).	ППР в РФ п. 22	23.11.2015	+
9.	Закрывать крышкой из негорючих материалов ответвительную электрокоробку в помещении учительской на 1-ом этаже (помещение № 28 по техническому паспорту)	ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; СНиП 3.05.06-85 п. 3.34	23.11.2015	+
10.	Установить колпак (рассеиватель) на светильник в гардеробе на 1-ом этаже у главного входа.	ППР в РФ п. 42 в)	23.11.2015	закрыто
11.	Организовать проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пресечения противопожарных преград инженерными коммуникациями (отверстие в стене, образовавшиеся в месте пресечения противопожарных	ППР в РФ п. 22	23.11.2015	+

	преград инженерными коммуникациями (трубами) в коридоре перед теплоузлом на 1-ом этаже).			
12.	Установить световозвращатель «ВЫХОД» над вторым выходом из помещения актового зала	ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, п. 5.3 СП 3.13130.2009, п. 6.2.2 ГОСТ 12.4.026-2001, п. 5.12 ППБ 101-89	23.11.2015	+
Здания спортзала				
13.	Оборудовать помещение спортивного зала системой автоматической пожарной сигнализации.	ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; НПБ 110-03 п. 4, п. 38 табл. 3, ППР в РФ п. 61.	23.11.2015	+
Столовая				
14.	Обеспечить наличие в помещении столовой не менее 2-х ручных огнетушителей.	ППР в РФ п. 468	23.11.2015	+
Здание детского сада				
15.	Установить колпак (рассеиватель) на светильник в помещении моечной группы.	ППР в РФ п. 42 в)	23.11.2015	закупка
16.	Устранить повреждение штукатурки на потолке в медицинском кабинете.	п. 21 ППР в РФ.	23.11.2015	
17.	Установить колпак (рассеиватель) на светильник в помещении медицинского кабинета.	ППР в РФ п. 42 в)	23.11.2015	закупка

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Угличского и Мышкинского районов Ярославской области по пожарному надзору



Стадухин А.О.
(подпись)

Стадухин А.О.

«21» июля 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

Гусев А.Д.
(подпись)

инспектор Гусев А.Д.
(должность, фамилия, инициалы)

«21» июля 2015 г.

05-10

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Угличском муниципальном районе
152610, г. Углич, Ярославская область,
ул. Северная, д. 5

МОУ Головинская средняя
общеобразовательная школа

**Предписание № 619
об устранении выявленных нарушений**

16 апреля 2015г.

г. Углич

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Муниципального общеобразовательного учреждения Головинская средняя общеобразовательная школа (МОУ Головинская СОШ) акта проверки № 693 от 16. 04. 2015 г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

- ч. 1 ст. 24., ч.1. ст. 28, ч.2. ст. 32, ст. 34 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г.;
- п. 5.1., п. 5.5., п. 6.13., п. 6.6., п. 8.7., (приложение №3), п. 13.9., п. 20.1. СанПиН 2.4.1.2049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- п. 5.3., п. 5.4., п. 6.1., п. 7.2.6., п. 7.2.4., п. 5.8., п. 4.28, п. 4.29, п. 11.8., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- п.2.1, п. 2.3., глава 3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий».
- п. 4.1., п.5.1., п. 6.11., п. 6.13., п. 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
- п. 3.8., 5.16. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»
- п.61. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

1. Разработать программу производственного контроля и обеспечить производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении деятельности по обучению и воспитанию в общеобразовательном учреждении, согласно п. 2.1., п.2.6., главы 3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Срок выполнения до 01.04.2016 г.

2. Обеспечить обследование технического состояния вентиляционных систем зданий учреждений специализированной организацией, согласно п. 6.1. СанПиН 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.22 Изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Срок выполнения до 01.04.2016 г.

Школа.

3. Оборудовать местным освещением классную доску в помещении начальных классов, согласно п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок выполнения до 01.04.2016 г.

4. Обеспечить искусственную освещенность на рабочих местах обучающихся начальных классов и в кабинете изобразительных искусств в соответствии с требованиями гигиенических нормативов, согласно п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок выполнения до 01.04.2016 г.

5. Обеспечить работу вытяжного шкафа в кабинете химии, согласно п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок выполнения до 01.04.2016 г.

6. Обеспечить внутреннюю отделку учебных классов и кабинетов, коридоров, помещений столовой в соответствии с требованиями санитарных правил, согласно п. 4.28., п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п. 5.16. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Срок выполнения до 01.04.2016 г.

7. Обеспечить четкую цветовую маркировку на боковой наружной поверхности учебных столов и стульев и подбор ученической мебели соответственно росту обучающихся, согласно п. 5.3., п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок выполнения до 01.04.2016 г.

8. Обеспечить выполнение рациона питания обучающихся в соответствии с утвержденным примерным меню, производство готовых блюд осуществлять в соответствии с технологическими картами, согласно п. 6.11., п.6.13., п.6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

Срок выполнения до 01.04.2016 г.

9. Оборудовать воздушными разрывами производственные ванны пищеблока в месте присоединения к канализации, согласно п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Срок выполнения до 01.04.2016 г.

10. Иметь личную медицинскую книжку установленного образца у водителя школьного автобуса с данными медицинского осмотра и профилактических прививок, согласно п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок выполнения до 01.04.2016 г.

Дошкольная группа.

11. Обеспечить требования к расстановке детских кроватей в спальне, согласно п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок выполнения до 01.04.2016 г.

12. Обеспечить маркировка детской мебели (стулья, столы) и её подбор с учетом роста детей, согласно п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок выполнения до 01.04.2016 г.

13. Обеспечить внутреннюю отделку помещений дошкольной группы и пищеблока в соответствии с требованиями п. 5.1., п.5.5. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Срок выполнения до 01.04.2016 г.

14. Обеспечить искусственную освещённость в помещении раздевальной в соответствии с п. 61 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Срок выполнения до 01.04.2016 г.

15. Обеспечить воздушно-тепловой режим в помещениях дошкольной группы, согласно п. 8.7. (приложение № 3) СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Срок выполнения до 01.04.2016 г.

16. Оборудовать воздушными разрывами производственные ванны пищеблока и моечные ванны в групповой буфетной в месте присоединения к канализации, согласно п.13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок выполнения до 01.04.2016 г.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо Головинскую СОШ

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до 01.04.2016 г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении.

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора
по ЯО в Угличском МР

О. Г. Мезина

Копию настоящего предписания получила :

« 17 » апреля 2015 г.

И.И. Тулова
(Ф.И.О.)