



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,
E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-76@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области
152615, г. Углич, ул. Ярославская, 10/2, телефон 2-13-37 E-mail: ogpnyglic@mail.ru

Предписание N 90/ 1 /1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению
Головинской средней общеобразовательной школе
директору Гусевой Татьяне Геннадьевне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору № 90 от 18.07.2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 01 августа 2019 года государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Стадухиным Александром Олеговичем проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения Головинская средняя общеобразовательная школа, расположенного по адресу: 152640, Ярославская область, Угличский район, д. Головино. Проверка проведена в присутствии Гусевой Татьяной Геннадьевной – директора МОУ Головинская СОШ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№пр едпи- сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасно- сти с указанием конкретного мес- та выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименова- ние нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасно- сти, требования которого (-ых) нарушены, требо- вания которого нарушены	Срок устране- ния наруше- ния обязатель- ных требова- ний пожарной безопасности	Отметка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выпол- нение)
Здание школы				
1.	Установить устройства для самозакрывания дверей, ве- дущих на лестничные клет- ки, а именно: - лестничная клетка № 13 1- ый этаж (по техническому паспорту); - лестничная клетка № 16 2- ой этаж (по техническому паспорту).	ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ п. 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 62 ППП в РФ <i>Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособле- нием для самозакрывания и с уплот- нением в притворах. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправ- ном состоянии. Не допускается ус- танавливать какие-либо приспособ- ления, препятствующие нормально-</i>	11.11.2019г.	

		му закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).		
2.	Привести в исправное состояние устройство для самозакрывания двери столовой в коридоре 1 этажа (устройство для самозакрывания двери разъединено).	Подпункт "г" пункта 36 ППР в РФ <i>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;</i>	11.11.2019г.	
3.	Установить дверь между коридорами (помещения № 30 и № 37 по тех.паспорту) напротив столовой на 1 этаже, препятствующую распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	п.п. "д" п. 23, п.п. «г» п. 36 ППР в РФ. <i>На объектах защиты запрещается: снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.</i>	11.11.2019г.	
4.	Исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, в коридорах 1 этажа (помещения № 22, 23 по тех.паспорту).	Подпункт "в" пункта 42 ППР <i>Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.</i>	11.11.2019г.	
5.	Отразить в инструкции о мерах пожарной безопасности допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	п.п. "л" п. 461 ППР в РФ <i>В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отразить следующие вопросы: л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.</i>	11.11.2019г.	
6.	Организовать проведение	Пункт 61 ППР в РФ	11.11.2019г.	

	проверки работоспособности систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управление эвакуацией людей) с оформлением соответствующих актов проверки.	<i>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</i>		
Здание детского сада				
7.	Организовать проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управление эвакуацией людей) с оформлением соответствующих актов проверки.	Пункт 61 ППР в РФ <i>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</i>	11.11.2019г.	
8.	Установить в коридоре-прихожей (помещение № 17 по тех.паспорту) дымовые пожарные извещатели. <i>В соответствии с СП 5.13130.2009 (приложение М п. 3), НПБ 88-2001 (Приложение 12 п. 3), НПБ 110-03 (п. 3, п. 38 табл. 3) помещения на объекте следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.</i>	ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; НПБ 110-03 п. 3, п. 38 табл. 3; НПБ 88-2001 п. 12.16, Приложение 12 п. 3; ППР в РФ п. 61; СП 5.13130.2009 п. 13.1.10, 13.3.2, приложение М п. 3	11.11.2019г.	
9.	Закрепить розетку в кабине-те заведующей (помещение № 35 по тех.паспорту).	Подпункт "б" пункта 42 ППР в РФ <i>Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.</i>	11.11.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Угличского, Мышкинского
и Большесельского районов Ярославской области
по пожарному надзору



(подпись)

Стадухин А.О.

«02» августа 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«02» августа 2019 г.

(должность, фамилия, инициалы)